

А К Т №11

Осмotra ТП № 106 «Тоншаевская» по улице Тоншаевская.

«23» ноября 2023 г.

Комиссией по МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в составе: и.о.главного инженера Шалгинского А.А., мастера по Перцева А.Ю. и и.о. начальника технического отдела Баландина С.А. произведен осмотр ТП № 106 «Тоншаевская» по улице Тоншаевская на основании информации об отсутствии напряжения, которая поступила диспетчеру Тургульдиновой Л.С. в 13 часов 15 минут.

Выявлено: на ТП № 106 «Тоншаевская» в РУ-10 кВ выявлен некачественный контакт на зажиме проходного изолятора ИПУ-10/630, что привело к выходу из строя данного изолятора.

Комиссия проанализировала выше указанные дефекты и пришла к выводу: необходима замена изолятора ИПУ-10/630. Работы по замене изолятора выполнить без отлагательго.

Электроснабжение потребителей восстановлено 23.11.2023 г. в 14 часов 25 минут.

И.о.главного инженера

Мастер

И.о. начальника техотдела

А.А. Шалгинский

А.Ю. Перцев

С.А. Баландин